

**Акт № 17 от 07 февраля 2017 г.**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 435 Курортного района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 435 Курортного района Санкт-Петербурга)**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

**197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.5, литера А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание **3** этажа, **7710,80** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **11409,00** кв.м.

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление**

Форма собственности: **государственная**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, 197706, Санкт-Петербург г. Сестрорецк пл. Свободы д.1**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **образование**

Наименование предоставляемых услуг:

**1. реализация общеобразовательной программы начального общего образования**

**2. реализация общеобразовательной программы основного общего образования**

**3. реализация общеобразовательной программы среднего общего образования**

**4. осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня**

**5.реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей общеобразовательного учреждения первого года обучения в отделениях дополнительного образования**

Плановая мощность: **проектная мощность 780 чел.**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **не обслуживаются**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор ГБОУ СОШ № 435 Курортного района Санкт-Петербурга Виткалова Татьяна Юрьевна**, действующий на основании Устава с одной стороны, и **Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна**, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить

с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **да, не соответствуют К, О, С, Г, У**

пандусы, роллопандусы: **нет**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

доступные входные группы: **да, соответствуют Г, не соответствуют К, О, С, У**

кнопка вызова: **нет**

доступные санитарно-гигиенические помещения:

**да, соответствуют Г, У, не соответствуют К, О, С**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок:

**да, соответствуют К, О, С, Г, У**

надлежащее размещение оборудования и носителей информации:

**да, соответствуют Г, не соответствуют К, О, С, У**

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **да**

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 435 Курортного района Санкт-Петербурга**, расположенное по адресу: **197706, СПб, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.5** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
-------	--	---	-----------------

1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
<b>1</b>		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1.	К, О, С, Г, У	При входе на объект – калитка не имеет порогов, ширина достаточная. Не все пешеходные зоны на территории школы имеют занижение бордюрного камня. Навигации при входе на территорию объекта нет.	
<b>2</b>		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	К, О, С, Г, У	Входной узел не оборудован пандусом.	
2.2.	К, О	Входная группа в учреждение имеет порог, незначительно превышающий 1,4 см. Требуется сопровождение.	
2.3.	С	Отсутствие маркировки цветом или тактильной плиткой входных групп или наружных лестниц.	
2.4.	Г	Доступно	
2.5.	У	Условно доступно	
<b>3</b>		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	К, О, С, Г, У	<b>Приказ №53-осн от 21.11.2016 г.</b> назначены сотрудники организации: 1. Обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуги: 1) Громова Г. Ю. – зам. директора по АХЧ, контроль и организация; 2) Михайлова С.В., Шатрова В.Е. – гардеробщики, сопровождение инвалида с улицы; 3) Бублик Н.А. – соц. педагог, сопровождение к месту оказания услуги; 4) Турта Н.С. – зам. директора по УВР, оказание услуги 2. По организации инструктажа персонала: Громова Г. Ю. – зам. директора по АХЧ, с которыми проведен инструктаж: 1) Михайлова С.В.; 2) Шатрова В.Е.; 3) Бублик Н.А.; 4) Турта Н.С. в соответствии с приказом <b>Приказ №53-осн от 21.11.2016 г.</b> и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа <b>21.11.2016 г.</b>	Приказ №53-осн от 21.11.2016 г.
3.2.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров, внутренних лестниц, дверных проёмов - достаточная. Нет цветовой или тактильной маркировки для слабовидящих, слепых, поручни есть. Нет навигации для всех нозологических групп инвалидов. Информация по путям эвакуации – есть только в общем виде.	
3.3.	К	Перемещение только на 1 этаже здания.	
<b>4</b>		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	К, О, С, Г, У	Обслуживание осуществляется на 1 этаже: - личный приём может осуществляться в служебном кабинете, классе;	

		- массовые собрания могут проходить в классах или столовой.	
4.2.	Г, У	Актовый зал на 2ом этаже. Доступен.	
4.3.	О, С	Актовый зал на 2ом этаже. Требуется сопровождение.	
4.4.	К	Актовый зал на 2ом этаже. Не доступен.	
<b>5</b>		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	К, О, С, Г, У	На первом этаже здания располагается 2 туалета для разных полов, не обладающие элементами доступности. Необходимо сопровождение.	
5.2.	О, С, Г, У	Условно доступен.	
5.3.	К	Не доступен.	
<b>6</b>		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Официального сайта учреждения <a href="http://www.sch435.spb.ru">http://www.sch435.spb.ru</a> На сайт учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - информация о способах получения услуг; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. После согласования акта, на сайте появится: - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. На сайте нет информации: - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - о наличии парковки для инвалидов; - указан номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте.	
6.2.	О, Г, У	Информационное обеспечение на информационных стендах объекта есть в полном объёме, кроме информации о доступности объекта и в доступной для основных нозологических групп форме.	
6.3.	С	На входе в здание размещена табличка со шрифтом Брайля.	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
<b>7</b>		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1.	К, О, С, Г, У	Ближайшие автобусные остановки находятся на ул. Токарева у д.1 Автобус №211, 216, 315, 311, маршрутное такси 425. 417,302. Расстояние от остановок общественного транспорта до школы: около 200м. Время движения пешком 5-7 минут. Пешеходный переход регулируемый, оборудован таймером	
<b>8</b>		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковки нет, выделенного и оформленного парковочного места для инвалидов – нет. Возможность сделать – есть.	

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон, и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. Разместить на калитках и при входе в школу таблички со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне и номером телефона для оказания помощи. Текст должен быть крупным и легко читаемым.


2. Оборудовать одну из входных групп пандусом.
3. Для слепых и слабовидящих нанести цветовую или тактильную маркировку входных групп и лестничных маршей согласно действующим нормативам. Внутренние лестничные марши также должны иметь цветовую или фактурную маркировку.
4. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
5. Оборудовать универсальный туалет на первом этаже здания.
6. Приобрести лестничный мобильный подъёмник для инвалидов-колясочников для обеспечения доступа на второй этаж учреждения к месту оказания услуги.
7. Актуализировать информацию на сайте по доступной среде, согласно акту.
8. Обратиться в Администрацию Курортного района Санкт-Петербурга для оборудования на прилегающей территории парковочного места для инвалидов.
9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhitvmeste.ru/news/events/88812/>.

Директор ГБОУ СОШ №435 Курортного района СПб



/ Т.Ю.Виткалова /

Президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/ Ю.В.Яганова /

М.П.